Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Санкт-Петербурга
191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

Предписание № 2-25-63/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №48 Центрального района СПб), ИНН № 7825429883
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

г. Санкт-Петербургу от 31 января 2017 года № 2-25-63
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 16 по 28 февраля 2017 года Толоконниковым Денисом Андреевичем инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая проверка объекта защиты – нежилые помещения детского сада встроенные в многоквартирный жилой дом, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.62.
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Мельниковой Татьяной Васильевной – Заведующий ГБДОУ детский сад №48 Центрального района СПб
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дверь на пути эвакуации открывается	Технический регламент	01.03.2018г	

	не по направлению выхода из здания (помещение №1-(лестница) в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости).	о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.», п.4.2.6		
2.	Двери лестницы (помещение №1) в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости) не имеют приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.», п.4.2.7	01.03.2018г	
3.	На втором этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.», п.4.2.13	01.03.2018г	
4.	Ширина эвакуационного выхода из группы (помещение 45 в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости) в лестницу (помещение №1), менее 1.2 метра (по факту 0,9 метра) при числе эвакуирующихся более 15 человек (по факту 20 человек).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, ст.6, ч.1,п.2, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.2.14	01.03.2018г	
5.	Ширина эвакуационного выхода из группы (помещение 4 в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости) в лестницу (помещение №1), менее 1.2 метра (по факту 0,9 метра) при числе эвакуирующихся более 15 человек (по факту 21 человек).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, ст.6, ч.1,п.2, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.2.14	01.03.2018г	
6.	Отсутствует второй эвакуационный	Федеральный закон №	01.03.2018г	

	выход в помещении №9 (в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (по факту 21 человек).	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, ст.6, ч.1,п.2, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.2.12		
7.	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещении №21 (в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (по факту 15 человек).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, ст.6, ч.1,п.2, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.2.12	01.03.2018г	
8.	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещении №30 (в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (по факту 14 человек).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, ст.6, ч.1,п.2, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.2.12	01.03.2018г	
9.	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещении №44 (в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (по факту 20 человек).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, ст.6, ч.1,п.2, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.2.12	01.03.2018г	
10.	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещении №49 (в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (по факту 14 человек).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, ст.6, ч.1,п.2, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2	01.03.2018г	

		ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 5.2.12		
11.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складских назначений обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ п.20	01.03.2018г	
12.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности многоквартирный жилой дом (Ф 1.3) и детского сада (Ф1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделены помещения детского сада от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа, имеется выход в лестничную клетку жилого дома на первом этаже где помещение №9 в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; ст.88, п.2, табл. 23; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п.5.2.7	01.03.2018г	
13.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности многоквартирный жилой дом (Ф 1.3) и детского сада (Ф1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделены помещения детского сада от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа, имеется выход в лестничную клетку жилого дома на втором этаже где помещение №39 в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; ст.88, п.2, табл. 23; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п.5.2.7	01.03.2018г	
14.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности многоквартирный жилой дом (Ф 1.3) и детского сада	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон №	01.03.2018г	

	планом вторичного объекта недвижимости)	ра на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» п.5.2.6		
18.	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности (Ф 1.1 – здания детских дошкольных образовательных учреждений и 5.2 – складских помещений) не разделены ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (кладовая в помещении №19 в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, , п.1 ч.2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, п.3 ст.4; ст.88, таблица 24; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» п.5.2.6	01.03.2018г	
19.	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности (Ф 1.1 – здания детских дошкольных образовательных учреждений и 5.2 – складских помещений) не разделены ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (кладовая в помещении № в соответствии с планом вторичного объекта недвижимости)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, , п.1 ч.2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, п.3 ст.4; ст.88, таблица 24; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» п.5.2.6	01.03.2018г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности
Центрального района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Толоконников Денис Андреевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

(подпись)

«28» февраля 2017г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий ГБДОУ детский сад №48
Центрального района СПб,
Мельникова Татьяна Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«28» февраля 2017г.